



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

УТВЪРДИЛ :

инж. ТОНКА АТАНАСОВА  
Директор на РИОСВ – Бургас



ДОКЛАД

От комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство

На основание Заповед РД № - 12/19.02.2016 г. на Директора на РИОСВ –Бургас във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2016 год. на 23.02.2016 г. е извършена комплексна проверка на обект: „Хелиос Милк” ЕООД гр.Бургас, производствена база гр.Айтос, промишлена зона - военен завод Айтос.

Проверени компоненти и фактори :

- шум;
- опасни химични вещества;
- атмосферен въздух;
- отпадъци

Цел на проверката:

Планов текущ контрол на:

1. Изпълнение изискванията на Закона за защита от шум в околната среда и Наредба №54 от 13 декември 2010 год. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда;
2. Изпълнение изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP) и Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
3. Изпълнение изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух, Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент №1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой и Регламент (ЕО) № 517/2014 флуорсъдържащи парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006
4. Изпълнение изисквания на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.

### **Проверени инсталации и дейности:**

Производственото хале е със специален режим на достъп. Извършен е оглед на:

- Външна площадка и около производственото хале;
- Хладилни камери, използвани в производствения цикъл и шест броя външни тела към тях;
- Склад за съхранение на миещи, почистващи препарати и дезинфектанти;
- Места за съхранение на генерираните от дейността на дружеството отпадъци.

### **Констатации от проверката:**

"Хелиос Милк" ЕООД е с предмет на дейност производство на пушени, топени сирена и свежи продукти. В момента на проверката дружеството работи в нормален технологичен режим.

### **Шум:**

Източници на шум в околната среда от дейността на дружеството са:

- Компресори на хладилни инсталации;
- Генератор за ток (в момента не е в експлоатация);
- Вътрешно-заводски транспорт – газкари, бусове.

Дружеството не е извършвало собствени периодични измервания на нивата на шум до настоящия момент.

Най-близките жилищни сгради на гр. Айтос отстоят на приблизително 2500 м. от границите на обекта.

### **Опасни химични вещества**

Статутът на дружеството, съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 – REACH е потребител по веригата на доставки. Използваните препарати за почистване и дезинфекция се закупуват от производителят "Бинев" ЕООД. Почистващите вещества се съхраняват в обособено помещение с ограничен достъп на външни лица. Складът е без връзка с канализацията, като веществата се съхраняват в оригиналните опаковки. В склада на видно място са поставени инструкции за безопасна работа с химикали, инструкция за правилно съхранение на миещи и дезинфекционни средства. Представят се информационни листи за безопасност, които отговарят на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) № 1907/2006 – REACH.

### **Атмосферен въздух**

Извършен е оглед на шест броя хладилни инсталации. Информацията върху етикетите на съоразенията не е пълна. Същата следва да бъде допълнена с данни за вида и количеството на хладилния агент, с който е заредена съответната хладилна инсталация в кг и преизчислена в тон-еквивалент – CO<sub>2</sub>, съгласно изискванията на чл. 2 от Регламент 2068/2015 г. за формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорирани парникови газове.

Освен включените в технологичната схема шест броя хладилни инсталации, се използват и два броя хладилни автомобили за разнос на готова продукция. Поддръжката и ремонтът на съоразенията се извършва от фирма "СИЙЛ" ЕООД.

Общото количество зареден фреон в системите е както следва: R 22 – 175,5 кг и R 507 А – 132 кг.

Поради липса на компетентно лице по време на проверката не са представени и заверени досиета за проверка херметичността на хладилните инсталации.

### **Отпадъци**

От дейността на дружеството се генерират отпадъци със следните кодове:

- 15 01 01 - хартиени и картонени опаковки;

- 15 01 02 - пластмасови опаковки;
- 20 03 01 - смесени битови отпадъци;
- 15 01 04 - метални опаковки.

В двора на фирмата са поставени 4 бр. контейнери за разделно събиране на хартия и метални опаковки. Пластмасовите отпадъци се съхраняват на открита площадка. Отпадъците се предават за последващо третиране на „Евроимпекс“ ЕООД гр. Бургас, за което бяха представени фактури. Облеклото за еднократна употреба се съхранява в полиетиленови пликове. При проверката се установи, че местата за съхранение на отпадъци се нуждаят от нови обозначителни табели за вида и кода на отпадъка. По време на проверката не се представиха отчетни книги, съгласно Наредба № 1/04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

**Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници :**

1. Да се представи в РИОСВ-Бургас за проверка отчетна книга за отпадъците.  
Срок: 01.03.2016 г.  
Отговорник: Управител
2. Да се обозначат отново с код и наименование на отпадъците местата за тяхното съхранение.  
Срок: 01.03.2016 г.  
Отговорник: Управител
3. Да се извършат собствени периодични измервания на нивата на шум в околната среда за 2016 г. при спазване на изискванията на Наредба № 54/13.12.2010 г. (ДВ. бр. №/11.01.2011 г.).  
Срок: 31.12.2016 г.  
Отговорник: Управител
4. Да се представи в РИОСВ-Бургас копия на досиетата за проверка херметичността на шесте броя хладилни инсталации.  
Срок: 01.03.2016 г.  
Отговорник: Управител
5. Да се допълни информацията върху етикетите с липсващата такава, съгласно изискванията на чл. 2 от Регламент 2068/2015 г. за формата на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорирани парникови газове. РИОСВ-Бургас да бъде писмено уведомен за изпълнение на предписанието.  
Срок: 15.03.2016 г.  
Отговорник: Управител

**Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство и последващ контрол:**

По време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок за изпълнение и отговорник. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

